



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail-gurk@gukomi.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34

Отдел надзорной деятельности Корткеросского района

Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 252; тел. 9-23-64;
электронный адрес: qgpnkortkeros@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 44

с. Корткерос, ул. Советская, д.252
(место составления акта)

14-00
(время)

29.06.2015
дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД Корткеросского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми от 05 мая 2015 года № 44

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» с. Корткерос

(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресам: Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 6а; Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 293

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» с. Корткерос; МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида», ИНН 1113003861, юридический адрес: Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 6а

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с

указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 01 » июня 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до час. мин. Продолжительность
« 29 » июня 20 15 г. с час. мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки: « 20 » дня (ей) (« » часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» Макавкина Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« » часов « » минут « 26 » мая 2015 г.
(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Карабань Евгений Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности Корткеросского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: Герасимов Сергей Николаевич, старший эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Республике Коми»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» Макавкина Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объектов защиты, расположенных по адресам: Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 6а; Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 293

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
<i>Объект защиты расположенный по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 293</i>			
1	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) (стропильной системы) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 «О противопожарном режиме».	Заведующий МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»
2	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (все производственные и складские помещения) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной	ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 «О противопожарном режиме».	Заведующий МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»

	безопасности". (отсутствуют расчеты)		
3	Все огнетушители не подвергнуты ежеквартальной проверке (результаты проверки не занесены в журнал учета огнетушителей)	ст. 4, 43, 60 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.6 свода правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	Заведующий МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»
4	Пожарные гидранты не имеют соответствующий расход воды на наружное пожаротушение (10 л/с).	ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таб. 2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»	Заведующий МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»
5	В зальных помещениях применяются материалы для покрытия полов с классом пожарной опасности более чем КМ 2 (помещения для проведения физкультурных № 47 и музыкальных № 46 занятий по техническому паспорту).	Таб. 3, таб. 29, п. 6, ст. 134 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Заведующий МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»
6	Здания детских садов (по адресам: Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Лебедева, д. 6а; Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 293) не оборудованы системами пожарной сигнализации, которые обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожаров на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Заведующий МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: согласно сопроводительного письма, предписание от 29.06.2015 № 44/1/1, извещение на составление протоколов по ст. 20.4 КоАП РФ.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Карабань Евгений Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности Корткеросского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 29 ” июня 20 15 г.

(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» Макавкина Н.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” июня 20 15 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)